

民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

项次	标准值	类 别	标准值 (kN/m ²)	组合值系 数 ψ_c	频遇值系 数 ψ_f	准永久值 系数 ψ_q
1	2	(1)住宅,宿舍,旅馆,办公楼,医院病房,托儿所,幼儿园	2	0.7	0.5	0.4
1	2	(2)教室,试验室,阅览室,会议室,医院门诊室	2	0.7	0.6	0.5
2	2.5	食堂,餐厅,一般资料档案室	2.5	0.7	0.6	0.5
3	3	(1)礼堂,剧场,影院,有固定座位的看台	3	0.7	0.5	0.3
3	3	(2)公共洗衣房	3	0.7	0.6	0.5
4	3.5	(1)商店,展览厅,车站,港口,机场大厅及其旅客等候室	3.5	0.7	0.6	0.5
4	3.5	(2)无固定座位的看台	3.5	0.7	0.5	0.3
5	4	(1)健身房,演出舞台	4	0.7	0.6	0.5
5	4	(2)舞厅	4	0.7	0.6	0.3
6	5	(1)书库,档案室,贮存室	5	0.9	0.9	0.8
6	12	(2)密集柜书库	12	0.9	0.9	0.8
7	7	通风机房,电梯机房	7	0.9	0.9	0.8
8	4	(1)客车:单向板楼盖(板跨不小于2m)汽车通道及停车库	4	0.7	0.7	0.6
8	35	(1)消防车:单向板楼盖(板跨不小于2m)汽车通道及停车库	35	0.7	0.7	0.6
8	2.5	(2)客车:双向板和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6m*6m)汽车通道及停车库	2.5	0.7	0.7	0.6
8	20	(2)消防车:双向板和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6m*6m)汽车通道及停车库	20	0.7	0.7	0.6
9	2	(1)一般的厨房	2	0.7	0.6	0.5
9	4	(2)餐厅的厨房	4	0.7	0.7	0.7
10	2	(1)对第2项中的民用建筑浴室,厕所,盥洗室	2	0.7	0.5	0.4
10	2.5	(2)对其它民用建筑浴室,厕所,盥洗室	2.5	0.7	0.6	0.5
11	2	(1)宿舍,旅馆,医院病房,托儿所,幼儿园,住宅:走廊,门厅,楼梯	2	0.7	0.5	0.4
11	2.5	(2)办公楼,教室,餐厅,医院门诊部:走廊,门厅,楼梯	2.5	0.7	0.6	0.5
11	3.5	(3)消防疏散楼梯,其他民用建筑:走廊,门厅,楼梯	3.5	0.7	0.5	0.3

12	2.5	(1)一般情况阳台	2.5	0.7	0.6	0.5
12	3.5	(2)当人群有可能密集时阳台	3.5	0.7	0.6	0.5
13	3-4	酒吧间、舞厅、展销厅	3.0~4.0	0.5		
14	4-5	屋面花园	4.0~5.0	0.8		
15	5-8	储藏室	5.0~8.0	0.8		
16	4-5	饭店厨房、洗衣房	4.0~5.0	0.5		
17	3-4.5	健身房、娱乐室	3.0~4.5	0.5		